

## Prohlášení o shodě

Ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb, ve znění pozdějších předpisů

a § 1 odstavec 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

**V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.**

(dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“)

### Výrobce:

CELO Fijaciones SL, Rosselló, 7, 08211 Castellar del Vallés, Španělsko

DIČ: B61238168

### Na výrobek

### **Kabelové přichytky, přípojovací prostředky a příslušenství kabelových trasa rozbočné krabice**

Kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru

**Prohlášení je vydáno na základě rozhodnutí**

- certifikát výrobku č. 216/C5a/2022/0023
- protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2022/0023
- stavební technické osvědčení č. S-216/C5a/2022/0023
- protokol o posouzení systému řízení výroby u výrobce č. Z220220066/A

### vydaných:

**PAVUS, a.s.**

Autorizovaná osoba 216

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek

**Tímto prohlašujeme, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky uvedené v nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a příslušných norem:**

ČSN 73 0540-2:2002 čl. 5.2.1 a 7.1.1., ČSN EN 12220, ČSN EN 12207, ČSN EN 1192 čl. 4.2, 4.3 a 4.4, ČSN EN 1627 kap. 4, ČSN 73 0810 čl. 5.5, ČSN 73 0802 čl. 5.4.3, 8.5 a 9.13, ČSN 73 0804 čl. 4.5, 8.7, 9.16, ČSN EN 1634-1, **a je za výše uvedených podmínek bezpečný. Prohlašujeme, že jsme učinili opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.**

\*) Originály uvedených dokladů jsou k nahlédnutí v sídle firmy CELO Fijaciones S.L. a CELO Befestigungssystem GmbH.

**Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku**

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadovková) /zkušební /klasifikační norma	Požadovaná /deklarovaná úroveň	Zjištěno / klasifikace	Posouzení shody
Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru	ČSN 73 0810 ČSN 73 0895	P15-R až P90-R	<b>Kabelové příchytky</b> CHS PFT, DFT ATR 6, ATR M8 ATV AAT AW P15-R až P90-R <b>Přípevňovací prostředky</b> XHA P15-R až P90-R	Splňuje 1)
Zdravotní nezávadnost	Vyhláška č. 6/2003	Výrobek je zdravotně nezávadný	Výrobek je zdravotně nezávadný	Splňuje
Reakce na oheň	ČSN 73 0810 ČSN EN 13501-1+A1	Ocelové prvky: A1	Ocelové prvky: A1	Splňuje
1)	Splňuje v závislosti na výsledcích zkoušek dle protokolu o klasifikaci č. FIRES-JR-023-21-NURS Splňuje v závislosti na výsledcích zkoušek dle protokolu o klasifikaci č. FIRES-JR-026-21-NURS Splňuje v závislosti na výsledcích zkoušek dle protokolu o klasifikaci č. FIRES-JR-079-17-NURS			

Datum vydání: 16. 2. .2022.

Oprávněná podepisující osoba jménem výrobce:



**Angel Copete**  
Corporate Category Manager